

Číslo zmluvy: 4300020968

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA ODBERATEĽA DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike ďalej len „Zmluva“

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy	Odberateľ – užívateľ sústavy
Názov : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.	Názov : OBEC MICHALOVÁ
Sídlo : Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina	Sídlo : Trosky 1, 976 57 Michalová
IČO: 36 442 151	IČO: 00313599
IČ DPH: SK2022187453	IČ DPH:
DIČ: 2022187453	DIČ:2020458770
Obchodný register Okresného súdu v Žiline Odd.: Sa, vložka č.: 10514/L	Obchodnom registri : - Odd.: , vložka č.:
ďalej len „SSE - D“ alebo „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy“	ďalej len „Odberateľ“

I.

Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava hodnoty Maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len MRK) z dôvodu požiadavky zákazníka. Uzatvorením zmluvy sa SSE – D zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie elektroenergetického zariadenia uvedeného v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta do distribučnej sústavy SSE – D.

II.

Špecifikácia odberného a odovzdávacieho miesta, termín realizácie pripojenia

Názov odberného miesta:	OBEC MICHALOVÁ
Objekt:	Verejné osvetlenie
Ulica / č. orient. / popis / Časť obce:	Potočná /1/ Michalová
Obec / Okres / PSČ:	Michalová / Brezno / 976 57
Číslo odberného miesta (EIC kód):	1208730 (EIC: 24ZSS120873000AG)
Špecifikácia odberného miesta:	MOP odberateľ, trvalý odber na NN úrovni, podnikanie
Spôsob prístupu k meraniu :	Trvale prístupné pre pracovníkov SSE – D, a.s. alebo pre spoločnosti, ktoré sú pre SSE – D, a.s. autorizovanými osobami na výkon činností spojených s prevádzkovaním distribučnej sústavy.
Napäťová hladina meracieho miesta :	NN
Stupeň zabezpečenia dodávky	Štandardný
Maximálna rezervovaná kapacita:	Pôvodná hodnota : hlavný istič - 3x63A; požadovaný hlavný istič – 3x25A, odsúhlasený – 3x25A s charakteristikou B
Spôsob merania a stanovenie náhradných hodnôt:	Podľa porovnateľného predošlého obdobia
Zmluva sa týka :	Zníženia hodnoty hlavného ističa
Odovzdávacie miesto (miesto odovzdania kvality) :	Odbočenie z distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Napäťová hladina odovzdávacieho miesta :	NN
Požadovaný termín realizácie pripojenia	-
Termín realizácie pripojenia	do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tejto Zmluvy

III.

Prípojovací poplatok

Prípojovací poplatok sa Odberateľovi neúčtuje vzhľadom k tomu, že Zmluva upravuje už existujúce pripojenie Odberateľa k distribučnej sústave SSE-D (nejedná sa o nové pripojenie, ide o zníženie existujúceho výkonu).

IV.

Podmienky pripojenia

Pripojenie k distribučnej sústave SSE - D sa uskutočňuje v súlade s Obchodnými podmienkami pripojenia k distribučnej sústave, ktoré sú uvedené v Prevádzkovom poriadku SSE-D a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami Zákona o energetike, s ktorými sa zmluvné strany riadne oboznámili. Obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sústave sú k dispozícii na kontaktných pracoviskách SSE - D a na internetovej stránke www.sse-d.sk.

Elektroenergetické zariadenia Odberateľa možno pripojiť do distribučnej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy.

V.

Termín realizácie pripojenia

Vzhľadom k tomu, že Zmluva upravuje existujúce pripojenie Odberateľa k distribučnej sústave SSE-D (nejedná sa o nové pripojenie, ide o zníženie existujúceho výkonu) potvrdzuje sa platnosť Zmluvy uvedená v článku II. Zmluvy - Špecifikácia odberného a odovzdávacieho miesta, termín realizácie pripojenia a to na dobu neurčitú.

VI.

Maximálna rezervovaná kapacita

K zníženiu hodnoty Hlavného ističa (MRK) dochádza na základe požiadavky koncového odberateľa, a uskutočňuje sa v súlade s Prevádzkovým poriadkom SSE-D, a v súlade s príslušným Rozhodnutím URSO: Každá zmena menovitej prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom, je podmienená uzatvorením novej Zmluvy o pripojení, zároveň sa považuje za zmenu sadzby, a je dôvodom pre zmenu Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, po prejednaní s SSE-D. Nová (znížená) hodnota maximálnej rezervovanej kapacity podľa predchádzajúcej vety je platná najmenej 12 mesiacov a počas tohto obdobia ju nie je možné zvýšiť. V prípade, ak odberateľ požiada o opätovné pridelenie pôvodnej hodnoty hlavného ističa (MRK), bude postupované

v súlade s legislatívou, platnou v čase podania žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej hodnoty MRK.

VII.

Platnosť zmluvy

Zmluva bola vypracovaná na základe podanej žiadosti Odberateľom, na základe platných právnych predpisov a na základe údajov ktoré SSE - D eviduje vo svojich informačných systémoch. Zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami, a meracie miesto musí byť upravené v zmysle príslušného vyjadrenia. Zmluva o pripojení nadobudne právoplatnosť podpisom oboch zmluvných strán, pričom sa považuje za uzavretú dňom podpisu ostatného zmluvného partnera.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Pri zmene požiadavky Odberateľa, ktorá podstatne zmení dohodnuté podmienky sa uzatvára nová písomná zmluva.

Odberateľ dáva SSE - D súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SSE - D ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy (vrátane spoločností v skupine SSE, a.s., ktorými sa rozumejú spoločnosti ovládané SSE, a.s. podľa § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), a to v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti SSE, a.s. Uzavretím Zmluvy Odberateľ berie na vedomie vznik práv a povinností pre SSE - D a Odberateľa, ktoré pre nich vyplývajú z Právnych predpisov a z Technických a obchodných podmienok.

Odberateľ vyhlasuje, že údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve sú správne a technický a právny stav odberného miesta umožňuje SSE - D pripojenie Odberateľa do jeho distribučnej sústavy.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, Prevádzkovým poriadkom SSE - D, Obchodnými podmienkami pripojenia a ostatnými všeobecne právnymi predpismi. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, alebo nápadne nevýhodných podmienok.

ZA PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY	ZA ODBERATEĽA
Meno a priezvisko : Jozef Tajboš	Meno a priezvisko :
Funkcia : Manažér distribučnej oblasti - Distribúcia	Funkcia : <i>Starosta obce</i>
Meno a priezvisko : <i>aktívna spoločnosť Žilina</i>	Meno a priezvisko : <i>Michal</i>
Funkcia :	Funkcia :
Dátum : 12.01.2015	Dátum : <i>12.01.2015</i>



9000158095

OBEČNÝ ÚRAD MICHALOVÁ		
Došlo:	15 -01- 2015	
Číslo:	28-2/2015	Skart. znak
Prílohy:	Ukl.znak:	Refer.:

OBEC Michalová
Trosky 1
976 57 Michalová

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
21.10.2014	4300020968	Tajboš / 0850166007	12.12.2014

Vec: Vyjadrenie k zníženiu odoberaného výkonu z distribučnej siete SSE-D, a.s.

Názov stavby : Verejné osvetlenie
Žiadateľ: OBEC MICHALOVÁ
Popis stavby: Prípojka NN
Adresa Odberného miesta: Potočná 1, 976 57 Michalová
EIC: 24ZSS120873000AG
Parcelné číslo: 972/2
Maximálna rezervovaná kapacita: Istič pred elektromerom (A) s charakteristikou B: Existujúci : 3x63
Požadovaný : 3x25 Odsúhlasený : 3x25

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) s horeuvedenou žiadosťou súhlasíme s nasledovnými pripomienkami :

1. V záujmovej oblasti stavby sa energet.podzemné zariadenia v majetku SSE-D a.s.:nachádzajú, treba dodržať ochr.pásmo v zmysle Zákona 251/2012 Z.z..
 2. Spôsob napojenia predmetného objektu na el. energiu ostáva pôvodný.
 3. Pred zrealizovaním fyzickej výmeny hlavného ističa, je potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o pripojení (ďalej len Zmluva), z dôvodu zmeny maximálnej rezervovanej kapacity – t.j. zníženie hodnoty hl. Ističa. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, ktoré sú Vám zaslané na podpis. Prosím vyplniť za odberateľa, a odberateľom podpísané oba rovnopisy potom zaslať späť na našu adresu.
 - Po doručení na SSE-D, budú podpísané za SSE-D, potom takto kompletný jeden rovnopis Zmluvy Vám bude obratom odoslaný na adresu uvedenú na žiadosti, a zároveň bude v zmysle bodu II Zmluvy, upravená MRK.
 4. Ďalej SSE-D, a.s. na základe predloženej požiadavky, súhlasí so znížením odoberaného výkonu a výmenou hlavného ističa v súlade s vyššie uvedenými odsúhlasenými hodnotami za nasledovných podmienok:
 - výmenu hlavného ističa a prípadné úpravy s tým spojené na energet.zariadení, môže realizovať v súlade s Vyhl. 508/2009 Z.z., odborne spôsobilá osoba. Pred zahájením samotnej výmeny, požiada stavebník, prípadne ním poverená osoba, o súhlas na rozplombovanie krytov elektromerového rozvádzača na príslušnom Zákazníckom centre Žilina. Meracie miesto pre spotrebu elektrickej energie musí byť upravené v zmysle STN a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, a žiadame dodržať Všeobecné podmienky, ktoré prikladáme ako prílohu č.1 tohto vyjadrenia.
 - v prípade potreby blokovania elektrospotrebičov, musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase žiadosti pripojenia týchto elektrospotrebičov.
 5. Po úprave odberného miesta je potrebné SSE-D, a.s. predložiť prostredníctvom Vášho dodávateľa:
 - protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, (len v prípade, ak sa mení),
 - správu o vykonanej odbornej prehliadke a skúške el.prívodu a vykonaných úprav, vrátane overenia hodnoty hl.ističa,
 6. Prosíme požiadať o pripojenie Vášho upraveného odberného miesta k distribučnej sústave, až keď bude pripravené meracie miesto, vrátane vybudovaného elektrického prívodu. Toto si zabezpečuje žiadateľ sám. Napokon sa zdemontuje pôvodné napojenie.
 7. Po výmene hlavného ističa, je potrebné požiadať svojho dodávateľa o prípadnú zmenu sadzby a uzatvoriť novú Zmluvu o dodávke a distribúcii za dodržania podmienok pre priznanie vybraného produktu.
 8. Upozorňujeme Vás, že ako žiadateľ vykonáva zníženie Maximálnej rezervovanej kapacity dobrovoľne a s vedomím, že pri žiadosti o opätovné pridelenie pôvodnej hodnoty Maximálnej rezervovanej kapacity, táto žiadateľovi nemusí byť pridelená bezodplatne.
- Pri ďalších žiadosťiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópie tohto vyjadrenia.
- S pozdravom,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Distribučné zákaznícke služby
Jozef Tajboš
Manažér distribučnej oblasti

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:
Telefón: 0850166007 (Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.)

-18-

VŠEOBECNÉ PODMIENKY K VYHOTOVENIU STAVBY.

1. V zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z., §43, žiadame dodržať ochranné pásmo príslušného zariadenia elektrizačnej sústavy:

- pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane - 10m od zvislice krajných vodičov na obe strany
- pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 kV vrátane - 4m od zvislice krajných vodičov na obe strany
- pre závesné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane - 1m od zvislice krajných káblov na obe strany
- pre vonkajšie podzemné el.vedenie do 110 kV vrátane - 1m od zvislice krajných káblov na obe strany
- ostatné prípady a podmienky riešiť podľa platnej legislatívy

V ochrannom pásme je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pestovať trvalé porasty, - uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,
- ostatné prípady a podmienky riešiť podľa platnej legislatívy

Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad, na základe stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pri kolíziách a priblíženíach k NN nadzemným vedeniam, je potrebné dodržať príslušné STN normy, a nimi stanovené bezpečné vzdialenosti.

2. Pred zahájením prác je bezpodmienečne potrebné v dostatočnom časovom predstihu (min. 40dní vopred) požiadať SSE-D a.s. – príslušné pracovisko Technická PaR prác VN a NN o vytýčenie inžinierskych sietí v majetku SSE-D, a.s. Tito pracovníci SSE-D a.s. budú prizvaní aj ku kontrole samotnej pokládky káblových vedení a v prípade potreby odsúhlasia pokládku v správe SSE-D, a. s. a odsúhlasenie potvrdia zápisom do stavebného denníka.

3. Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávatelom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. Pred zahájením prác bude stavebník poučený pracovníkmi SSE-D a.s. o spôsobe a podmienkach realizácie na, a v blízkosti energetických zariadení v správe SSE-D, a. s.

4. Bezpečnosť práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétne činnosti a práce v zmysle STN 34 3100, STN 34 3101 a PNE 33 2130. V zmysle zákona 124/2006 Z.z. musia byť posúdené riziká a zostatkové riziká, ktoré treba s plnou vážnosťou brať na zreteľ počas celej výstavby.

Pokiaľ nebudú splnené podmienky týchto ustanovení, žiadna fyzická alebo právnická osoba nesmie vykonávať činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve SSE-D, a.s. **bez písomného súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa distribučnej sústavy (SSE – D, a. s.).**

5. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa zákona o energetike je možné vykonať len so súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady žiadateľa, pokiaľ sa nedohodne inak.

6. El.prívod od odbočenia z distribučnej siete po elektromerovú rozvodnicu (ER) na objekte si buduje stavebník na vlastné náklady. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) musí byť navrhnutá s ohľadom na požadovaný príkon odberného miesta, a v plnej miere za ňu zodpovedá projektant.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, normami. Ak je to potrebné, bude overená príslušným Stavebným úradom a Technickou inšpekciou.

7. Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a musí byť realizovaná v súlade so zákonom 223/2001 Z.z. a jeho doplnkov.

8. SSE-D, a.s. si v prípade externého dodávateľa vyhradzuje právo použitia jednotlivých konštrukčných prvkov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a celkov, podľa platného "Katalógu funkčných celkov a prvkov v SSE-D, a.s." v čase realizácie na základe rozhodnutia výberovej komisie.

9. Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je jednoznačne zafinovaná vo vyjadrení, a hlavný istič je odsúhlasený s prúdovou charakteristikou typu B.

10. Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S riešiť mimo plombovanej časti elektromerových rozvádzačov (ďalej ER).

11. Meranie elektrickej energie riešiť v samostatnom elektromerovom rozvádzači (ER), ktorý sa musí umiestniť na verejne prístupné miesto na hranicu s verejným pozemkom - napr. v oplotení. Elektromerový rozvádzač pripraviť na montáž HDO. Pred ER musí byť rovný voľný priestor aspoň 800mm a jeho spodný okraj musí byť vo výške min. 600mm nad upraveným terénom. Pri osádzaní ER vedľa jestvujúceho podperného bodu je potrebné dodržať vzdialenosť min. 2m, a rešpektovať jestvujúce energetické zariadenie, nepoškodzovať celistvosť uzemnení apod.. Zasahovať do el. prípojky môže vlastník el. prípojky len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Ku priznaniu príslušnej sadzby s potrebou blokovania spotrebičov pre el. vykurovanie musia byť splnené obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania.

Vo všeobecnosti je odberateľ elektriny povinný splňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia k sústave. Montáž určeného meradla zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

12. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., dodávateľ elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektrickej energie.

13. Pred zahájením procesu pripojenia nového odberného miesta musí byť s odberateľom uzavretá Zmluva o pripojení, v ktorej bude stanovený pripojovací poplatok K zmluve o pripojení je potrebné predložiť: - žiadosť na predpísanom tlačíve, -list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku).

Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D,a.s., splnení technických podmienok, obchodných podmienok a podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného miesta do Distribučnej sústavy.

Po príprave odberného miesta stavebníkom, v zmysle vyššie uvedených bodov a predložení revíznej správy (OPAS) a atestu od ER, môže zákazník uzavrieť Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny s vybraným Dodávateľom, pri čom si zvolí tarifu v zmysle aktuálneho cenníka SSE-D, a.s.. Až po uzavretí Zmluvy o dodávke je možné zahájiť samotnú dodávku el. energie.

14. V prípade dodania PD zabezpečenej dodávateľsky cudzou organizáciou a v prípade, ak ide v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o distribučnú sústavu, SSE-D, a.s. si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a podmienok realizácie predmetného diela na oddelení Projektového manažmentu. Upozorňujeme, že Vami spracovaná projektová dokumentácia musí byť v súlade so „Štandardom projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potreby SSE-D a.s.“, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.sse-d.sk. Za technickú parametrizáciu v rámci projektovej dokumentácie, a možnosť realizácie energetického diela podľa nej v plnej miere zodpovedá spracovateľ projektovej dokumentácie – zodpovedný projektant.

15. Pri kolaudácii stavby žiadame doplniť geodetické zameranie stavby tak, aby poloha navrhovaného elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK a v triede presnosti 3. Dodávka musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladové vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy vedenia v teréne. Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte *.DGN,v7,ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.

16. Stavba bude realizovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN

17. Príklady financovania jednotlivých spôsobov napojenia a postupy pri pripojovaní sú uvedené na www.sse-d.sk

18. Vyjadrenie pre stavebné povolenie je platné 2 roky.

19. Vyjadrenie pre el. vykurovanie je platné 1 rok.

Pri ďalších žiadosťiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie vyjadrenia SSE-D, a.s..

- Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení vyššie uvedených všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby.

V prípade potreby konzultácie, odporúčame kontaktovať tel.zákaznícku linku SSE-D, a.s. : 0850 166 007, kde Vám pracovníci poskytnú informácie o potrebných dokladoch a ďalšom potrebnom postupe. Informácie, cenníky a tlačivá sú umiestnené aj na internetovej stránke SSE-D, a.s. www.sse-d.sk