

ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU

podľa prílohy č. 11 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

Obchodné meno prevádzkovateľa verejného vodovodu: Obec Michalová

Sídlo: Trosky č. 1

IČO: 00313599

Rozsah hodnotenia

Rok	Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu	Komentár
	<i>MWh/tisíc m³</i>	
2024	0,01482	<i>Energetická náročnosť je hodnotená na základe ročných bilančných údajov</i>
2025	0,02597	

Spôsob výpočtu

$$\epsilon_{vv} = \frac{E_{vv}}{M_{vv}}$$

kde

ϵ_{vv} – energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu vyjadrená v MWh na tisíc m³,

E_{vv} – množstvo energie spotrebovanej na prevádzku verejného vodovodu v megawatthodinách,

M_{vv} – množstvo predanej vody z verejného vodovodu vyjadrené v tisíc metrov kubických